




エコハウスを中心とした協働・生徒間連携 その3

平成31年1月23日(水)

電気科で以前に設置した分電盤に電源を供給し、200[V]及び100[V]の導通確認を行いました。また、電気科と建築科建築設備コースが協働で照明の設置を行いました。電気科で照明への電源供給のため、天井部分にライティングダクトを設置しました。建築科建築設備コースが設置したライティングダクトに引っ掛けシーリングを用いて照明の設置を行いました。電気科、建築科建築設備コース両生徒で照明の点灯確認を行いました。

【200[V]及び100[V]の導通確認】



【ライティングダクトの設置】



【照明の点灯確認】

